



## Prüfzeugnis Einbruchhemmung

**Prüfnummer:**

**201'019**

Die Auftrags-, Prüfberichts- und Zeugnisnummer sind identisch. Bei Anfragen bitte angeben.


**Auftraggeber**

agtatec ag  
Allmendstrasse 24  
8320 Fehraltorf

**Produktbezeichnung**

**Automatische Schiebetüre** **record 16 STA**

Ausführungsvarianten A Schiebetürantrieb mit 2 Seitenteilen  
B Schiebetürantrieb ohne Seitenteile



**Probekörper**

Angriffseite	Aussenseite = Antriebsgegenseite
Lichtmass	A = 1600 mm x G = 2400 mm
Masse inkl. Seitenteile	3200 mm x 2600 mm
Profil-Material	Alu
Profilsystem	record 30 mm
Bodenschiene	Durchgehende Bodenschiene aus Aluminium (P1415) mit INOX Einsatz (P1416)
Verriegelung	Automatische Mehrpunktverriegelung record 16 MPV
Doppelgestänge	Riegel total oben: unten: bandseitig: schliesseitig: Anzahl Stk: 2 2 0 0
Schliessung unten	Bodenklotz gehärtet (55HRC)
Verglasung	Var. C Verglasung mit Sila-Carb, Klasse B1 Var. D Verglasung mit VSG Sicherheitsglas B1
Glaseinbau	Silikonisiert, mit KS-Plättchen hinterlegt gegen Verschiebung innerhalb Rahmen

**Ausführungsvarianten**

Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen sind auf Abmessungen gleicher Bauart in Übereinstimmung mit den im Anhang E angegebenen Abmessungen der ENV 1627 übertragbar. (Breite: + 10% resp. - 20%; Höhe: + 10% resp. - 20%)  
Abweichende Abmessungen sind nur mit einer schriftlichen gutachtlichen Stellungnahme zugelassen.

**Prüfvorschrift**

Europäische Vornorm ENV 1627 bis 1630, Ausgabe Juli 1997

**Prüfdatum**

Dez. 01 - März 02

**Prüfbefund:**

(gilt nur für das vorgelegte Prüfobjekt)

Das vorgelegte Prüfobjekt erfüllt die Anforderungen gemäss: **ENV 1627 bis 1630, Ausgabe Juli 1997**  
**Widerstandsklasse 2**  
Ausführungsvarianten: **A, B, C und D**



SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST  
SERVICE SUISSE D'ESSAI  
SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE  
STS NO. 316

fasif Thun, 8. Mai 2002

Der Leiter  
fasif

Dr. Beat Kneubühl

Der Bereichsleiter  
Einbruchhemmung

Marcel Peter